



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení územně správní

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/293848/2017/OS/US/Sol

Spisová značka: S-SMOL/141005/2017/OS

Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak – 328, skartační znak/skart. lhůta – A/20

V Olomouci 02.01.2018

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Hana Šolcová, dveře č. 2.45

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

Telefon: 588488214

E-mail: hana.solcova@olomouc.eu

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 1/2018

veřejnou vyhláškou

Žadatel **Obec Blatec**, IČO: 00635367, Blatec 81/81, Blatec, 783 75 Dub nad Moravou, v zastoupení: **PROJEKTY VODAM s.r.o.**, IČO: 26821443, Galašova 158, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1, dne 14.06.2017 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

Splašková kanalizace a ČOV v obci Blatec

v obci Blatec, na pozemcích parc.č. st. 1, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2, zahrada, parc.č. st. 2, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 11, zahrada, parc.č. st. 12, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 12, zahrada, parc.č. st. 13/3, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 16/1, zahrada, parc.č. 16/2, ostatní plocha, parc.č. 16/4, zahrada, parc.č. st. 17, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 25/1, zahrada, parc.č. 25/2, trvalý travní porost, parc.č. 56, zahrada, parc.č. st. 62/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 62/2, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 69/2, ostatní plocha, parc.č. 118/3, zahrada, parc.č. st. 119, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 119/4, ostatní plocha, parc.č. st. 138, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 141/3, ostatní plocha, parc.č. 143/1, zahrada, parc.č. 144/3, zahrada, parc.č. 145/2, ostatní plocha, parc.č. 145/3, ostatní plocha, parc.č. 147/2, ostatní plocha, parc.č. st. 149, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 151, trvalý travní porost, parc.č. 153/2, orná půda, parc.č. st. 214, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 215, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 286, ostatní plocha, parc.č. 300/2, orná půda, parc.č. 300/14, orná půda, parc.č. 433/15, orná půda, parc.č. 439/1, ostatní plocha, parc.č. 439/3, ostatní plocha, parc.č. 439/4, ostatní plocha, parc.č. 439/11, trvalý travní porost, parc.č. 441/1, orná půda, parc.č. 447/48, orná půda, parc.č. 452/3, ostatní plocha, parc.č. 453/1, ostatní plocha, parc.č. 454/1, ostatní plocha, parc.č. 454/2, ostatní plocha, parc.č. 455/1, ostatní plocha, parc.č. 456, ostatní plocha, parc.č. 488, ostatní plocha, parc.č. 495/7, ostatní plocha, parc.č. 495/10, ostatní plocha, parc.č. 501/1, ostatní plocha, parc.č. 510/4, ostatní plocha, parc.č. 513/1, ostatní plocha, parc.č. 534/1, ostatní plocha, parc.č. 534/2, ostatní plocha, parc.č. 535/1, ostatní plocha, parc.č. 535/2, trvalý travní porost, parc.č. 536, ostatní plocha, parc.č. 537/1, ostatní plocha, parc.č. 538/1, ostatní plocha, parc.č. 539, ostatní plocha, parc.č. 545/1, ostatní plocha, parc.č. 545/2, ostatní plocha, parc.č. 545/4, ostatní plocha, parc.č. 547/1, ostatní plocha, parc.č. 547/3, ostatní plocha, parc.č. 551, ostatní plocha, parc.č. 552/1, ostatní plocha, parc.č. 552/2, ostatní plocha, parc.č. 554, ostatní plocha, parc.č. 555, ostatní plocha, parc.č. 556, ostatní plocha, parc.č. 557/1, ostatní plocha, parc.č. 558, ostatní plocha, parc.č. 559, ostatní plocha, parc.č. 560/2, ostatní plocha, parc.č. 562/1, ostatní plocha, parc.č. 562/2, ostatní plocha,

parc.č. 562/3, ostatní plocha, parc.č. 563/2, vodní plocha, parc.č. 563/3, vodní plocha, parc.č. 564, vodní plocha, parc.č. 584, trvalý travní porost, parc.č. 590/1, ostatní plocha, parc.č. 590/4, ostatní plocha, parc.č. 590/11, ostatní plocha vše v k.ú. Blatec, parc. č. 300/2, orná půda, k. ú. Blatec, parc. č. 300/14, orná půda, k. ú. Blatec, parc. č. 456, ostatní plocha, k. ú. Blatec, parc. č. 300/15, orná půda, k. ú. Blatec, parc. č. 561/1, k. ú. Blatec, parc. č. 546/1, k. ú. Blatec, parc.č. 239/1, ostatní plocha, k. ú. Tážaly, parc.č. 239/2, ostatní plocha v k.ú. Tážaly, Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní (dále jen stavební úřad), jako příslušný správní orgán dle §13 odst.1) písm.c) a § 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 79 a § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. (dále jen vyhl.č.503/2006Sb.)

rozhodl o umístění stavby

Splašková kanalizace a ČOV v obci Blatec

v obci Blatec, na pozemcích parc.č. st. 1, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2, zahrada, parc.č. st. 2, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 11, zahrada, parc.č. st. 12, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 12, zahrada, parc.č. st. 13/3, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 16/1, zahrada, parc.č. 16/2, ostatní plocha, parc.č. 16/4, zahrada, parc.č. st. 17, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 25/1, zahrada, parc.č. 25/2, trvalý travní porost, parc.č. 56, zahrada, parc.č. st. 62/1, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 62/2, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 69/2, ostatní plocha, parc.č. 118/3, zahrada, parc.č. st. 119, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 119/4, ostatní plocha, parc.č. st. 138, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 141/3, ostatní plocha, parc.č. 143/1, zahrada, parc.č. 144/3, zahrada, parc.č. 145/2, ostatní plocha, parc.č. 145/3, ostatní plocha, parc.č. 147/2, ostatní plocha, parc.č. st. 149, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 151, trvalý travní porost, parc.č. 153/2, orná půda, parc.č. st. 214, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 215, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 286, ostatní plocha, parc.č. 300/2, orná půda, parc.č. 300/14, orná půda, parc.č. 433/15, orná půda, parc.č. 439/1, ostatní plocha, parc.č. 439/3, ostatní plocha, parc.č. 439/4, ostatní plocha, parc.č. 439/11, trvalý travní porost, parc.č. 441/1, orná půda, parc.č. 447/48, orná půda, parc.č. 452/3, ostatní plocha, parc.č. 453/1, ostatní plocha, parc.č. 454/1, ostatní plocha, parc.č. 454/2, ostatní plocha, parc.č. 455/1, ostatní plocha, parc.č. 456, ostatní plocha, parc.č. 488, ostatní plocha, parc.č. 495/7, ostatní plocha, parc.č. 495/10, ostatní plocha, parc.č. 501/1, ostatní plocha, parc.č. 510/4, ostatní plocha, parc.č. 513/1, ostatní plocha, parc.č. 534/1, ostatní plocha, parc.č. 534/2, ostatní plocha, parc.č. 535/1, ostatní plocha, parc.č. 535/2, trvalý travní porost, parc.č. 536, ostatní plocha, parc.č. 537/1, ostatní plocha, parc.č. 538/1, ostatní plocha, parc.č. 539, ostatní plocha, parc.č. 545/1, ostatní plocha, parc.č. 545/2, ostatní plocha, parc.č. 545/4, ostatní plocha, parc.č. 547/1, ostatní plocha, parc.č. 547/3, ostatní plocha, parc.č. 551, ostatní plocha, parc.č. 552/1, ostatní plocha, parc.č. 552/2, ostatní plocha, parc.č. 554, ostatní plocha, parc.č. 555, ostatní plocha, parc.č. 556, ostatní plocha, parc.č. 557/1, ostatní plocha, parc.č. 558, ostatní plocha, parc.č. 559, ostatní plocha, parc.č. 560/2, ostatní plocha, parc.č. 562/1, ostatní plocha, parc.č. 562/2, ostatní plocha, parc.č. 562/3, ostatní plocha, parc.č. 563/2, vodní plocha, parc.č. 563/3, vodní plocha, parc.č. 564, vodní plocha, parc.č. 584, trvalý travní porost, parc.č. 590/1, ostatní plocha, parc.č. 590/4, ostatní plocha, parc.č. 590/11, ostatní plocha vše v k.ú. Blatec, parc. č. 300/2, orná půda, k. ú. Blatec, parc. č. 300/14, orná půda, k. ú. Blatec, parc. č. 456, ostatní plocha, k. ú. Blatec, parc. č. 300/15, orná půda, k. ú. Blatec, parc. č. 561/1, k. ú. Blatec, parc. č. 546/1, k. ú. Blatec, parc.č. 239/1, ostatní plocha, k. ú. Tážaly, parc.č. 239/2, ostatní plocha v k.ú. Tážaly, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na podkladu katastrální mapy, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. § 92 odst.4) stavebního zákona po nabytí právní moci ověřena zaslána žadateli, obci Blatec, Kožušany – Tážaly a speciálnímu stavebnímu úřadu.

Popis umíst'ovaného stavebního záměru:

SO 01 Čistírna odpadních vod

Budova čistírny odpadních vod je navržena na pozemku p.č. 447/48. Před zahájením stavby bude nutno sejmut na tl. 400mm ornici, která bude skladována na pozemku ČOV. Čistírna (SO 01) je určena pro čištění odpadních vod komunálního charakteru, přiváděných oddílnou (splaškovou) kanalizací. V návrhu je zároveň uvažováno s obvyklým množstvím přiváděných vod balastních. Stavebně je čistírna odpadních vod kompaktní budova, ve které se nachází veškeré zařízení k čištění odpadních vod a potřebné provozní příslušenství. Půdorysný rozměr ČOV je 13,8 m x 8,7 m. Objekt je rozdělený na první nadzemní podlaží a podzemní nádrže, ve kterých probíhá převážná většina mechanicky biologického čištění odpadních vod. Podzemní nádrže a spodní část ČOV bude vybudována z železobetonového monobloku. Stejný půdorys mají i kalové jímky navržené podzemní části ŽB konstrukce - zde jsou nádrže nitrifikace (3,7x3,7m)-2ks, nádrží denitrifikace (1,5x3,7m)-2 ks, kalojemy 1 a 2 (7,0x3,7m a 5,2x3,7m), jímka svozového kalu (1,5x3,7m) a vstupní čerpací stanice DN 2500 mm. Horní část objektu je navržena z cihelného zdiva tl. 400mm. Na objektu obdélníkového tvaru je navržena sedlová střecha s výškou hřebene + 5.90 m (+ 6, 70 = výška světlíku) od +/- 0,000 (+/-0,000 = podlaha v 1. NP objektu = 219, 140 m.n.m.).

Vodovodní přípojka DN 25 pro ČOV je napojena ze studny vybudované v blízkosti objektu. Vodovodní přípojka je navržena z PE DN 25 - celkové délky 25m. Ukončení přípojky je navrženo v místnosti sociálního zařízení a bude ukončena vodoměrnou soupravou s kohoutem a vodoměrem.

Pro navrhovanou ČOV bude provedeno odkanalizování pomocí kanalizace v prostoru nově vzniklého sociálního zařízení. Kanalizace DN 125 bude svedena přes železobetonovou konstrukci monobloku části čistírny a bude napojena na potrubí sběrného objektu kalu, které je součástí technologie. Kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 125 spojovaného na hrdla a pomocí jednotlivých tvarových prvků budou napojena veškerá odběrná místa. Svislé potrubí kanalizace DN 100 bude vytaženo nad úroveň střechy, kde bude potrubí opatřeno větrací hlavicí.

Dešťové vody ze střechy budou svedeny dešťovými svody potrubím DN 125 volně na terén od objektu. Zpevněné plochy příjezdové komunikace kolem objektu budou spádovány směrem od objektu a vody budou svedeny také volně na terén. V blízkosti ČOV protéká potok Romza, do kterého budou tyto vody volně stékat. Obtok bude redukován škrticí klapkou.

Přípojka NN k ČOV není součástí návrhu, bude řešena v samostatném řízení.

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

K nové čistírně odpadních vod se bude přijíždět po stávající nezpevněné komunikaci před tunel pod železniční tratí. Změnou podjezdové výšky pod tunelem je nutné vyměnit stávající trubní propustek a komunikace se provede z recyklátu a betonového povrchu. Pouze v tunelu se provede povrch z betonu nad propustkem.

Před tratí se na stávající komunikaci připojí nová úprava komunikace, před tunelem bude na délce 30.3 m úprava recyklovanou vrstvou. Pod tunelem a nad novým propustkem se provede betonový povrch komunikace v ploše 150, 0 m². Zpevněná plocha před areálem je 459,0 m² a zpevněná plocha v areálu ČOV je 281 m². Celkem tedy 740,0 m².

SO 04 Oplocení ČOV Blatec

Areál čistírny odpadních vod bude z bezpečnostních důvodů oplocen drátěným pletivem (SO 04) z ocelového pozinkovaného pletiva s povrchovou úpravou poplastováním v odstínu tmavě zelené barvy uchyceným na ocelové sloupky. Oplocení areálu tvoří pětiúhelník, celkem 86,2 metrů. Severozápadní roh je zkosený a je v něm navrženy vjezd do areálu pomocí brány šířky 6,0 metry a vstup prostřednictvím branky pro pěší šířky 1,0 metrů. Celková délka oplocení bez vstupní brány a branky je 86,2 metrů. Výška oplocení bude 2,15 m (výška sloupků nad terénem), součástí jsou tři řady ostnatého drátu.

SO 05 Terénní úpravy ČOV Blatec

V rámci tohoto stavebního objektu bude před stavbou ČOV provedena příprava území a po vybudování čistírny budou provedeny terénní úpravy a případná výsadba křovin s vysetím trávniku. V prostoru staveniště bude provedena skrývka kulturní vrstvy - humózní vrstva - černozem do hloubky 0,4 m. Tato skrývka bude skladována zvlášť a rozprostřena na pozemku kolem ČOV.

V prostoru pozemků povolených pro stavbu bude v blízkosti nově budovaného objektu ČOV provedeno dočasné zařízení staveniště a plochy pro skladování potřebného stavebního materiálu pro výstavbu. K objektům zařízení staveniště bude dovedena přípojka elektrické energie (SO 03) a vodovodní přípojka (SO 06). Případně bude toto řešeno mobilními zařízeními.

Následně bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce odpovídající skutečné mocnosti této vrstvy. Současně bude provedeno sejmutí ornice také v celém prostoru uvažované příjezdové komunikace k ČOV. Skrývka ornice bude uložena na místě staveniště na dočasně zřízené mezideponii a později při dokončovacích pracích bude zpětně použita pro ohumusování a ozelenění zatravněných ploch nového areálu ČOV.

Konečné terénní úpravy v malém areálu ČOV s podzemními nádržemi budou nevelkého rozsahu a budou zahrnovat konečnou úpravu terénu a poté biotechnické opatření. V rámci sadových úprav budou vysázeny křoviny na jihozápadní straně.

SO 06 Studna a přípojka vody pro ČOV Blatec

Studna je provedena ze studničních skruží o světlém průměru DN 1000 hloubka 6,0 m od terénu s odběrem vody cca 200 l/den. Plocha kolem studny do vzdálenosti 2,0 m bude vydlážděna vodotěsnou dlažbou nebo obetonována ve spádu 2,0% od studny.

Přípojka vody

Čistírna odpadních vod bude pro svůj provoz potřebovat provozní vodu. Ta bude dodávána vodovodní přípojkou ze studny. Její délka bude 22,0 m, bude z potrubí PE 100 DN 25 SDR 11. Přípojka je vedena kolem ČOV a je ukončena na obvodovém plášti budovy, vnitřní přípojka je rozvod zdravotnický.

SO 07 Odpad a výústní objekt z ČOV Blatec

Odpad z ČOV je potrubí plastové o dimenzi DN 250, kterým se vyčištěná voda z dosazovacích nádrží dostává přes vyústní objekt do potoku. Obtok a odpadní potrubí se potkává v šachtě Š2 - ČOV.

Odpad z ČOV s obtokem jsou v celkové délce 49,0 m, propojovací potrubí mezi ČS a spojnou šachtou Š1-A má 21,0 m. V každém lomu je navržena plastová šachta DN 600, tyto šachty slouží k revizi a proplachu ve směrových a výškových lomech. Na potrubí odpadu i obtokového potrubí od čerpací stanice jsou umístěny měrné žlaby. Vyústní objekt je betonová konstrukce dna, krytá překlady. Na potrubí se osadí žabí klapka. Břeh bude opevněn podle vyjádření správce vodoteče.

SO 08 Kanalizační síť Blatec

Kanalizace je navržena z plastových trub a tvarovek kanalizačních DN 250 mm a profilu DN 80, který je navržen na výtlaku. Celková délka kanalizačního potrubí je 4902,0 m. Z toho na Kocandě je 852,0 m gravitačního potrubí a 506,5 m výtlaku. Kanalizační síť Blatec je gravitační v délce 3543,5 m. U stávající ČS se připojí nová zástavba do splaškové kanalizace pomocí propojovacího potrubí dl. 10,0 m v PE DN 80.

Materiál bude PP nebo PVC plnostěnné hladké potrubí v minimální kruhové tuhosti SN 10. Stoky mají zpravidla ve výškových a směrových lomech umístěny kontrolní revizní betonové šachty průměru DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm. Mezi těmito šachtami mohou být ze stísněných důvodů navrženy plastové šachty kruhového průřezu DN 600 mm pro potrubí DN 250.

Na kanalizační stoky se napojí kanalizační odbočky DN 150, které budou ukončeny na hranici soukromých parcel.

Kanalizační potrubí se položí na podsyp z písku nebo štěrkopísku tl. 100 mm a obsype se pískem nebo štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí. Před zásypem rýhy bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace. Zásyp rýhy se provede v komunikacích neseďavým materiálem, ve volném terénu vytěženou zeminou. Výkop bude zpětně zasypán vykopaným materiálem s vyloučením velkých a ostrohranných úlomků a zhuštěn na požadovanou únosnost, nejsvrchnější část zásypu výkopů v komunikacích bude provedena v souladu s požadavky, kladené na tyto komunikace. V místech výskytu podzemní vody bude provedena drenáž DN 100 a čerpací jímky.

Stoky budou prováděny po částech (etapovitě) od šachty k šachtě, přibližně po úsecích cca do 50 m. Protlaky na kanalizaci budou realizovány z důvodu prostorového umístění, překonání bez výkopové násypu železniční tratě, podchodu vodního koryta, zatrubnění vodoteče, pod soukromou parcelou a

pod krajskou komunikací. Na kanalizaci se počítá s šesti protlaky. Protlaky č.1 - č.4 jsou na stoce A, protlak č.5 je na stoce AB a protlak č.6 na stoce B v Kocandě.

Protlak č.1 pod dráhou - potrubí DN 250 překonává před ČOV železniční násyp, potrubí bude umístěno do ocelové chráničky D457x14 mm a utěsněno pùlenou manžetou. Protlak bude proveden v hloubce podle podélného profilu kanalizace ze startovací jámy 5x2,5 m do koncové jámy 2,5x2,5 m. Protlak č.2 pod potokem - kanalizační potrubí přechází v ocelové chráničce D457x14 mm potok u bývalého vrtu pro zemědělské družstvo. Potok je v otevřeném korytě. Protlak bude proveden v hloubce podle podélného profilu kanalizace ze startovací jámy 5x2,5 m do koncové jámy 2,5x2,5 m. Startovací jáma je v poli, koncová pak v nezpevněné komunikaci. Protlak bude veden v hloubce podle vyjádření správce vodoteče.

Protlak č.3 pod parcelou p.č.1 a p.č. 584 - v úseku šachet Š8 a Š9 se provede protlak pod soukromým pozemkem, z důvodu nemožnosti jiného průchodu z části návěs. Tento podchod se musí provádět šetrně s ohledem na blízkost objektů, ale i studní na pozemku. Potrubí bude umístěno do ocelové chráničky D457x14 mm podle podélného profilu.

Protlak č.4 pod potokem - tento protlak je proveden tak, aby potrubí podešlo potrubí zatrubněného potoka, poloha vodoteče se ověří před podchodem kopanou sondou. Podle podkladů získaných od správce Romzy - Povodí Moravy, provoz Přerov je potok ve dvou potrubích s krytím 0,4 m, potrubí je DN 1500 s tl. stěny 170 mm, vnější rozměr potrubí je tedy 1840 mm.

Protlak č.5 pod komunikací - protlak potrubí DN 250 pod komunikací III/4353. Protlak bude proveden v hloubce podle podélného profilu kanalizace ze startovací jámy 5x2,5 m do koncové jámy 2,5x2,5 m.

SO 09 Kanalizační síť Kocanda

Kanalizace je navržena z plastových trub a tvarovek kanalizačních DN 250 mm. Celková délka kanalizačního potrubí je 4902,0 m. Z toho V Blatci je 3543,5 m gravitačního potrubí. Kanalizační síť Kocanda je tedy 1358,5 m.

Materiál gravitačního potrubí bude PP nebo PVC plnostěnné hladké potrubí v minimální kruhové tuhosti SN 10. Stoky mají zpravidla ve výškových a směrových lomech umístěny kontrolní revizní betonové šachty průměru DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm. Mezi těmito šachtami mohou být ze stisněných důvodů navrženy plastové šachty kruhového průřezu DN 600mm pro potrubí DN 250. Kanalizační potrubí se položí na podsyp z písku nebo štěrkopísku tl. 100 mm a obsype se pískem nebo štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí. Před zásyem rýhy bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace. Zásyp rýhy se provede v komunikacích neseďavým materiálem, ve volném terénu vytěženou zemínou. Výkop bude zpětně zasypán vykopaným materiálem s vyloučením velkých a ostrohranných úlomků a zhutněn na požadovanou únosnost, nejsvrchnější část zásyvu výkopů v komunikacích bude provedena v souladu s požadavky, kladené na tyto komunikace. V místech výskytu podzemní vody bude provedena drenáž DN 100 a čerpací jímky.

Stoky budou prováděny po částech (etapovitě) od šachty k šachtě, přibližně po úsecích cca do 50 m. Materiál kanalizačního výtlaku je PE 100 SDR 11 DN 80 v délce 506,5 m. Potrubí je umístěno do souběhu s kanalizačním potrubím gravitačním.

Protlak č.6 pod komunikací - protlak potrubí DN 250 pod komunikací II/435. Protlak bude proveden v hloubce podle podélného profilu kanalizace ze startovací jámy 5x2,5 m do koncové jámy 2,5x2,5 m. Na kanalizaci jsou projektovány kanalizační odbočky, které jsou napojeny na stokovou síť na straně jedné přes odbočnou tvarovku zpravidla pod úhlem 45° a pokračují směrem k vyústění odpadů z jednotlivých domů. Jsou ukončeny na rozhraní parcely povolené na kanalizaci a parcele vlastníka nemovitosti. Na všech kanalizačních odbočkách se počítá s revizní šachticí o průměru $d=425$ mm. Celkový počet je 209 ks v délce 1411,2m.

SO 10 Čerpací stanice Kocanda

V Kocandě je navržena čerpací stanice dvouplášťová polypropylenová, šachta je umístěná pod terén. Vnitřní průměr je 1440 mm, vnější průměr 1770 mm, výška 3000 mm, šachta je osazena vstupním komínkem 900x900x500. Celková výška čerpací stanice je 3500 mm.

Čerpadlo je navrženo s těmito parametry: Navrhované potrubí PE 100 SDR17 90x5,4 mm

Délka výtlaku: 506,5 m, čerpané množství splaškových vod: $Q = 5,5$ l/s

Čerpací stanice je podzemní uzavřený objekt, který nepřekračuje limity vlivu hlučnosti.

CO 11 Přípojka NN k ČS Kocanda

Bude vybudována přípojka NN z rozvodné sítě v obci. Tato přípojka bude kabelová a povede od nedaleké trafostanice. Přípojka bude kabelem AYKY 4Bx16 mm² v celkové délce 24,0 m. U čerpací stanice je navržen RMS - elektroměrový rozvaděč v typovém plastovém pilíři a technologický rozvaděč v plastovém pilířku.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. SO 01 Čistírna odpadních vod

Budova čistírny odpadních vod je navržena na pozemku p.č.447/48. Před zahájením stavby bude nutno sejmut na tl. 400mm ornici, která bude skladována na pozemku ČOV. Čistírna (SO 01) je určena pro čištění odpadních vod komunálního charakteru, přiváděných oddílnou (splaškovou) kanalizací. V návrhu je zároveň uvažováno s obvyklým množstvím přiváděných vod balastních. Stavebně je čistírna odpadních vod kompaktní budova, ve které se nachází veškeré zařízení k čištění odpadních vod a potřebné provozní příslušenství. Půdorysný rozměr ČOV je 13,8 m x 8,7 m. Objekt je rozdělený na první nadzemní podlaží a podzemní nádrže, ve kterých probíhá převážná většina mechanicky biologického čištění odpadních vod. Podzemní nádrže a spodní část ČOV bude vybudována z železobetonového monobloku. Stejný půdorys mají i kalové jímky navržené podzemní části ŽB konstrukce - zde jsou nádrže nitrifikace(3,7x3,7m)-2ks, nádrží denitrifikace (1,5x3,7m)-2 ks, kalojemy 1 a 2 (7,0x3,7m a 5,2x3,7m), jímka svozového kalu (1,5x3,7m) a vstupní čerpací stanice.DN 2500 mm.

Horní část objektu je navržena z cihelného zdiva tl. 400mm. Na objektu obdélníkového tvaru je navržena sedlová střecha s výškou hřebene + 5.90 m (+ 6, 70 = výška světlíku) od +/- 0,000 (+/-0,000 = podlaha v 1. NP objektu = 219, 140 m.n.m.).

Vodovodní přípojka DN 25 pro ČOV je napojena ze studny vybudované v blízkosti objektu. Vodovodní přípojka je navržena z PE DN 25- celkové délky 25m. Ukončení přípojky je navrženo v místnosti sociálního zařízení a bude ukončena vodoměrnou soupravou s kohoutem a vodoměrem.

Pro navrhovanou ČOV bude provedeno odkanalizování pomocí kanalizace v prostoru nově vzniklého sociálního zařízení. Kanalizace DN 125 bude svedena přes železobetonovou konstrukci monobloku části čistírny a bude napojena na potrubí sběrného objektu kalu, které je součástí technologie. Kanalizace bude provedena z potrubí PVC DN 125 spojovaného na hrdla a pomocí jednotlivých tvarových prvků budou napojena veškerá odběrná místa. Svislé potrubí kanalizace DN 100 bude vytaženo nad úroveň střechy, kde bude potrubí opatřeno větrací hlavicí.

Dešťové vody ze střechy budou svedeny dešťovými svody potrubím DN 125 volně na terén od objektu. Zpevněné plochy příjezdové komunikace kolem objektu budou spádovány směrem od objektu a vody budou svedeny také volně na terén. V blízkosti ČOV protéká potok Romza, do kterého budou tyto vody volně stékat. Obtok bude redukován škrtkou klapkou.

Přípojka NN k ČOV není součástí návrhu, bude řešena v samostatném řízení.

2. SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

K nové čistírně odpadních vod se bude přijíždět po stávající nezpevněné komunikaci před tunel pod železniční tratí. Změnou podjezdové výšky pod tunelem je nutné vyměnit stávající trubní propustek a komunikace se provede z recyklátu a betonového povrchu. Pouze v tunelu se provede povrch z betonu nad propustkem.

Před tratí se na stávající komunikaci připojí nová úprava komunikace, před tunelem bude na délce 30.3 m úprava recyklovanou vrstvou. Pod tunelem a nad novým propustkem se provede betonový povrch komunikace v ploše 150, 0 m². Zpevněná plocha před areálem je 459,0 m² a zpevněná plocha v areálu ČOV je 281m². Celkem tedy 740,0 m².

3. SO 04 Oplocení ČOV Blatec

Areál čistírny odpadních vod bude z bezpečnostních důvodů oplocen drátěným pletivem (SO 04) z ocelového pozinkovaného pletiva s povrchovou úpravou poplastováním v odstínu tmavě zelené barvy uchyceným na ocelové sloupky. Oplocení areálu tvoří pětiúhelník, celkem 86,2 metrů. Severozápadní roh je zkosený a je v něm navržený vjezd do areálu pomocí brány šířky 6,0 metry a vstup prostřednictvím branky pro pěší šířky 1,0 metrů. Celková délka oplocení bez vstupní brány a branky je 86,2 metrů. Výška oplocení bude 2,15 m (výška sloupků nad terénem), součástí jsou tři řady ostnatého drátu.

4. SO 05 Terénní úpravy ČOV Blatec

V rámci tohoto stavebního objektu bude před stavbou ČOV provedena příprava území a po vybudování čistírny budou provedeny terénní úpravy a případná výsadba křovin s vysetím trávniku.. V prostoru staveniště bude provedena skrývka kulturní vrstvy - humózní vrstva - černozem do hloubky 0,4 m. Tato skrývka bude skladována zvlášť a rozprostřena na pozemku kolem ČOV.

V prostoru pozemků povolených pro stavbu bude v blízkosti nově budovaného objektu ČOV provedeno dočasné zařízení staveniště a plochy pro skladování potřebného stavebního materiálu pro výstavbu. K objektům zařízení staveniště bude dovedena přípojka elektrické energie (SO 03) a vodovodní přípojka (SO 06). Případně bude toto řešeno mobilními zařízeními.

Následně bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce odpovídající skutečné mocnosti této vrstvy..Současně bude provedeno sejmutí ornice také v celém prostoru uvažované příjezdové komunikace k ČOV. Skrývka ornice bude uložena na místě staveniště na dočasně zřízené mezideponii a později při dokončovacích pracích bude zpětně použita pro ohumusování a ozelenění zatravněných ploch nového areálu ČOV.

Konečné terénní úpravy v malém areálu ČOV s podzemními nádržemi budou nevelkého rozsahu a budou zahrnovat konečnou úpravu terénu a poté biotechnické opatření. V rámci sadových úprav budou vysázeny křoviny na jihozápadní straně.

5. SO 06 Studna a přípojka vody pro ČOV Blatec

Studna je provedena ze studničních skruží o světlém průměru DN 1000 hloubka 6,0 m od terénu s odběrem vody cca 200 l/den.Plocha kolem studny do vzdálenosti 2,0m bude vydlážděna vodotěsnou dlažbou nebo obetonována ve spádu 2,0% od studny.

Přípojka vody

Čistírna odpadních vod bude pro svůj provoz potřebovat provozní vodu. Ta bude dodávána vodovodní přípojkou ze studny. Její délka bude 22,0 m, bude z potrubí PE 100 DN 25 SDR 11. Přípojka je vedena kolem ČOV a je ukončena na obvodovém plášti budovy, vnitřní přípojka je rozvod zdravotnický.

6. SO 07 Odpad a výústní objekt z ČOV Blatec

Odpad z ČOV je potrubí plastové o dimenzi DN 250, kterým se vyčištěná voda z dosazovacích nádrží dostává přes výústní objekt do potoku. Obtok a odpadní potrubí se setkává v šachtě Š2-ČOV.

Odpad z ČOV s obtokem jsou v celkové délce 49,0 m, propojovací potrubí mezi ČS a spojnou šachtou Š1-A má 21,0 m. V každém lomu je navržena plastová šachta DN 600, tyto šachty slouží k revizi a proplachu ve směrových a výškových lomech. Na potrubí odpadu i obtokového potrubí od čerpací stanice jsou umístěny měrné žlaby. Vyústní objekt je betonová konstrukce dna, krytá překladky. Na potrubí se osadí žabí klapka. Břeh bude opevněn podle vyjádření správce vodoteče.

7. SO 08 Kanalizační síť Blatec

Kanalizace je navržena z plastových trub a tvarovek kanalizačních DN 250 mm a profilu DN 80, který je navržený na výtlačku. Celková délka kanalizačního potrubí je 4902,0 m. Z toho na Kocandě je 852,0 m gravitačního potrubí a 506,5m výtlačku. Kanalizační síť Blatec je gravitační v délce 3543,5 m.

U stávající ČS se přepojí nová zástavba do splaškové kanalizace pomocí propojovacího potrubí dl. 10,0 m v PE DN 80.

Materiál bude PP nebo PVC plnostěnné hladké potrubí v minimální kruhové tuhosti SN 10. Stoky mají zpravidla ve výškových a směrových lomech umístěny kontrolní revizní betonové šachty průměru DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm. Mezi těmito šachtami mohou být ze stísněných důvodů navrženy plastové šachty kruhového průřezu DN 600mm pro potrubí DN 250

Na kanalizační stoky se napojí kanalizační odbočky DN 150, které budou ukončeny na hranici soukromých parcel.

Kanalizační potrubí se položí na podsyp z písku nebo štěrkopísku tl. 100 mm a obsype se pískem nebo štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí. Před zásypem rýhy bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace. Zásyp rýhy se provede v komunikacích nesedavým materiálem, ve volném terénu vytěženou zemínou. Výkop bude zpětně zasypán vykopaným materiálem s vyloučením velkých a ostrohranných úlomků a zhutněn na požadovanou únosnost, nejsvrchnější část zásypu výkopů v

komunikacích bude provedena v souladu s požadavky, kladené na tyto komunikace. V místech výskytu podzemní vody bude provedena drenáž DN 100 a čerpací jímky.

Stoky budou prováděny po částech (etapovitě) od šachty k šachtě, přibližně po úsecích cca do 50 m. Protlaky na kanalizaci budou realizovány z důvodu prostorového umístění, překonání bez výkopové násypu železniční tratě, podchodu vodního koryta, zatrubnění vodoteče, pod soukromou parcelou a pod krajskou komunikací. Na kanalizaci se počítá s šesti protlaky. Protlaky č.1 - č.4 jsou na stoce A, protlak č.5 je na stoce AB a protlak č.6 na stoce B v Kocandě.

Protlak č.1 pod dráhou - potrubí DN 250 překonává před ČOV železniční násyp, potrubí bude umístěno do ocelové chráničky D457x14 mm a utěsněno púlenou manžetou. Protlak bude proveden v hloubce podle podélného profilu kanalizace ze startovací jámy 5x2,5 m do koncové jámy 2,5x2,5 m.

Protlak č.2 pod potokem - kanalizační potrubí přechází v ocelové chráničce D457x14 mm potok u bývalého vrtu pro zemědělské družstvo. Potok je v otevřeném korytě. Protlak bude proveden v hloubce podle podélného profilu kanalizace ze startovací jámy 5x2,5 m do koncové jámy 2,5x2,5 m. Startovací jáma je v poli, koncová pak v nezpevněné komunikaci. Protlak bude veden v hloubce podle vyjádření správce vodoteče.

Protlak č.3 pod parcelou p.č.1 a p.č. 584 - v úseku šachet Š8 a Š9 se provede protlak pod soukromým pozemkem, z důvodu nemožnosti jiného průchodu z části náves. Tento podchod se musí provádět šetrně s ohledem na blízkost objektů, ale i studní na pozemku. Potrubí bude umístěno do ocelové chráničky D457x14 mm podle podélného profilu.

Protlak č.4 pod potokem - tento protlak je proveden tak, aby potrubí podešlo potrubí zatrubněného potoka, poloha vodoteče se ověří před podchodem kopanou sondou. Podle podkladů získaných od správce Romzy - Povodí Moravy, provoz Přerov je potok ve dvou potrubích s krytím 0,4 m, potrubí je DN 1500 s tl. stěny 170 mm, vnější rozměr potrubí je tedy 1840 mm.

Protlak č.5 pod komunikací - protlak potrubí DN 250 pod komunikací III/4353. Protlak bude proveden v hloubce podle podélného profilu kanalizace ze startovací jámy 5x2,5 m do koncové jámy 2,5x2,5 m.

8. SO 09 Kanalizační síť Kocanda

Kanalizace je navržena z plastových trub a tvarovek kanalizačních DN 250 mm. Celková délka kanalizačního potrubí je 4902,0 m. Z toho V Blatci je 3543,5 m gravitačního potrubí. Kanalizační síť Kocanda je tedy 1358,5 m.

Materiál gravitačního potrubí bude PP nebo PVC plnostěnné hladké potrubí v minimální kruhové tuhosti SN 10. Stoky mají zpravidla ve výškových a směrových lomech umístěny kontrolní revizní betonové šachty průměru DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm. Mezi těmito šachtami mohou být ze stísněných důvodů navrženy plastové šachty kruhového průřezu DN 600mm pro potrubí DN 250.

Kanalizační potrubí se položí na podsyp z písku nebo štěrkopísku tl. 100 mm a obsype se pískem nebo štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí. Před zásypem rýhy bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace. Zásyp rýhy se provede v komunikacích nesedavým materiálem, ve volném terénu vytěženou zeminou. Výkop bude zpětně zasypán vykopaným materiálem s vyloučením velkých a ostrohranných úlomků a zhutněn na požadovanou únosnost, nejsvrchnější část zásypu výkopů v komunikacích bude provedena v souladu s požadavky, kladené na tyto komunikace. V místech výskytu podzemní vody bude provedena drenáž DN 100 a čerpací jímky.

Stoky budou prováděny po částech (etapovitě) od šachty k šachtě, přibližně po úsecích cca do 50 m.

Materiál kanalizačního výtaku je PE 100 SDR 11 DN 80 v délce 506,5 m. Potrubí je umístěno do souběhu s kanalizačním potrubím gravitačním.

Protlak č.6 pod komunikací - protlak potrubí DN 250 pod komunikací II/435. Protlak bude proveden v hloubce podle podélného profilu kanalizace ze startovací jámy 5x2,5 m do koncové jámy 2,5x2,5 m.

Na kanalizaci jsou projektovány kanalizační odbočky, které jsou napojeny na stokovou síť na straně jedné přes odbočnou tvarovku zpravidla pod úhlem 45° a pokračují směrem k vyústění odpadů z jednotlivých domů. Jsou ukončeny na rozhraní parcely povolené na kanalizaci a parcele vlastníka nemovitosti. Na všech kanalizačních odbočkách se počítá s revizní šachticí o průměru d=425 mm. Celkový počet je 209 ks v délce 1411,2m.

9. SO 10 Čerpací stanice Kocanda

V Kocandě je navržena čerpací stanice dvouplášťová polypropylenová, šachta je umístěná pod terén. Vnitřní průměr je 1440 mm, vnější průměr 1770 mm, výška 3000 mm, šachta je osazena vstupním komínkem 900x900x500. Celková výška čerpací stanice je 3500 mm.

Čerpadlo je navrženo s těmito parametry: Navrhované potrubí PE 100 SDR17 90x5,4 mm
Délka výtlaku: 506,5 m, čerpané množství splaškových vod: $Q = 5,5 \text{ l/s}$

Čerpací stanice je podzemní uzavřený objekt, který nepřekračuje limity vlivu hlučnosti.

10. CO 11 Přípojka NN k ČS Kocanda

Bude vybudována přípojka NN z rozvodné sítě v obci. Tato přípojka bude kabelová a povede od nedaleké trafostanice. Přípojka bude kabelem AYKY 4Bx16 mm² v celkové délce 24,0 m. U čerpací stanice je navržen RMS - elektroměrový rozvaděč v typovém plastovém pilíři a technologický rozvaděč v plastovém pilířku.

11. V místě stavby jsou uložena zařízení ve vlastnictví popř. správě:

- GridServices, s. r. o., Plynářská 1, 602 00 Brno (vyjádření ze dne 2.2.2017 č.j. 5001440123)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (vyjádření ze dne 26.1.2017 č.j. 1091265899 a z 11.1.2017 č. j. 0100679942)
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (vyjádření ze dne 17.1.2017 č.j. 512778/17)
- ČD – Telematika, a. s., Pod Táborem 369/9a, 190 00 Praha (vyjádření ze dne 24.1.2017 č.j.: 1201701218)

Proto je nutné, aby žadatel v souladu s jejich stanovisky, zahrnul do projektové dokumentace pro stavební řízení veškerá opatření, aby nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení jak stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby.

12. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat opatření, aby při výkopových pracích, terénních úpravách pozemků a stavbách vedených v souběhu, křížení či nad stávajícími inženýrskými sítěmi, včetně přípojek k objektům a pro uložení nových rozvodů, byla dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a vytyčena všechna stávající podzemní zařízení a práce v místě souběhu, při křížení či nad stávajícími podzemními sítěmi byly prováděny tak, aby nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení jak stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby.

13. V projektové dokumentaci pro stavební řízení je nutno prokázat zajištění stávajících přístupů a příjezdů k okolním pozemkům a stavbám, sítím technického vybavení a k požárním zařízením, mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany, po celou dobu realizace stavby.

14. S přebytečnou či nepoužitelnou zeminou ze stavebních výkopů, jakožto i s případným stavebním odpadem musí být naloženo ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude řešen i způsob naložení s těmito případnými odpady, který je nutno projednat s Magistrátem města Olomouce - odborem životního prostředí.

15. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu žadatel musí splnit podmínky odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, jakožto příslušného orgánu ochrany ZPF, které jsou stanovené v jeho souhlasu vydaného podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dne 8.3.2017 pod č.j.: SMOL/047971/2017/OZP/PKZ/Kol a č.spisu: S-SMOL/047971/2017/OZP.

- V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona provede ten, v jehož prospěch je souhlas udělován, na vlastní náklad skryvku kulturní vrstvy půdy do hloubky 40 cm. Způsob provedení skryvky a její další manipulace bude prováděna v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, v platném znění.

- Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.

- Žadatel předloží orgánu ochrany zemědělského půdního fondu – Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů bezprostředně po nabytí právní moci těchto rozhodnutí (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí).

16. Bylo vydáno závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Dne 2.3.2017 pod č. j. SMOL/053885/2014/OZP/VH/Pos a vyplývají z něho následující podmínky:

17. SO 01 Čistírna odpadních vod, SO 06 Studna a přípojka vody pro ČOV Blatec, AO 07 Odpad z ČOV Blatec, SO 08 Kanalizační síť Blatec, SO 09 Kanalizační síť Kocanda, SO 10 Čerpací stanice Kocanda, PS 01 Čistírna odpadních vod Blatec, PS 02 Čerpací stanice Kocanda jsou podle § 55 odst. 1 vodního zákona vodní díla. K vydání stavebního povolení pro tato díla je věcně a místně příslušný MMOL, odbor životního prostředí.

18. Projektová dokumentace v dalším stupni bude předložena k odsouhlasení Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, Správě silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 120, 772 11 Olomouc, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

19. Bylo vydáno stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace dne 25.1.2017 pod č. j.: 51/2017/OPd, ze kterého vyplývají následující podmínky:

- V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněno, zda bude zpevněna komunikace pod železničním mostem v km. 92, 115 a dále bude upřesněno a zakresleno umístění startovací a koncové jámy protlaku.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
- c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat,
- d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti

Účastník řízení podle ust. § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") je Obec Blatec, IČO: 00635367, Blatec 81/81, Blatec, 783 75 Dub nad Moravou, v zastoupení: PROJEKTY VODAM s.r.o., IČO: 26821443, Galašova 158, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1.

Odůvodnění

Žadatel Obec Blatec, IČO: 00635367, Blatec 81/81, Blatec, 783 75 Dub nad Moravou, v zastoupení: PROJEKTY VODAM s.r.o., IČO: 26821443, Galašova 158, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1, podal/i dne 14.06.2017 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**Splásková kanalizace a ČOV v obci Blatec**“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Žádost byla doložena dokladem o zaplacení správního poplatku, doklady o vlastnictví stavbou dotčených nemovitostí, situačním výkresem, resp. situací na podkladě kopie katastrální mapy, plnou mocí pro zástupce žadatele, příslušnými výkresy a textovou částí a těmito rozhodnutími a stanovisky:

- Stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí ze dne 2.3.2017 pod č.j.: SMOL/053885/2017/OZP/VH/Pos,
- Stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 25.1.2017 č. j.: 51/2017/OPD,
- Povolení zvláštního užívání silnice vydané Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním oddělením státní správy na úseku pozemních komunikací dne 5.9.2017 pod č. j.: SMOL/204538/2017/OS/PK/Jan,
- Vynětí pozemků ze ZPF vydal odbor životního prostředí MMOI dne 8.3.2017 pod č.j.: SMOL/047971/2017/OZP*PKZ/Kol;
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 8.3.2017 pod č.j.: KHSOC/04874/2017/OC/HOK;
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, úz. odbor Olomouc ze dne 9.8.2017 pod č.j.: HSOL – 4809 – 2/2017;
- Závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 10.3.2017 č. j. : MO . SOO0324/17 – 2/Sj,
- Vyjádření o existenci podzemních vedení od : ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, Děčín, ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 3, Praha, CETIN a. s., Olšanská 6, Praha, GridServices, s. r. o., Plynárenská 1, Brno, ČD – Telematika, a. s. Pod Tábořem 8a, Praha,
- Souhlasy s napojením na stávající síť od : ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, Děčín,
- Stanovisko Povodí Moravy, s. p. ze dne 1.3.2017 pod č. j.: PM05002/2017-203/Ou,
- Sdělení k podlimitnímu záměru vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí dne 3.4.2017 pod č. j. KUOK 33641/2017,
- Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí dne 25.1.2017 pod č. j.: KOUK 10222/2017,
- Stanovisko Policie ČR – DI ze dne 16.2.2017 pod č. j.: KRPM – 12421 – 1/ČJ – 2017 – 140506,
- Vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje ze dne 6.3.2017 pod č. j. : SMOL/023447/2017/OKR/UPA/Das,
- Plánovací smlouva mezi obcí Blatec a obcí Kožušany – Tážaly ze dne 31.5.2017
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Blatec a obcí Kožušany – Tážaly ze dne 31. 5. 2017,
- Vyjádření Správa silnic Olomouckého kraje z 5.5.2017 pod č.j.: SSOK – OL 5609/2017/CF,
- Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy s vlastníky dotčených pozemků,
- Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky dotčených pozemků,

Protože žádost nebyla úplná, jelikož neobsahovala především souhlasy vlastníků dotčených pozemků a staveb, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí – souhlas s vynětím pozemků ze ZPF, stavební úřad usnesením vyzval dne 17.07.2017 na základě § 86 odst.5 stavebního zákona žadatele k doplnění žádosti do 30.10.2017 a řízení usnesením přerušil, před uplynutím této lhůty, žadatel požádal o prodloužení lhůty k doplnění žádosti do 31.12.2017. Žadatel v této lhůtě žádost doplnil, a proto stavební úřad v územním řízení pokračoval.

Stavební úřad oznámil dne 24.11.2017 zahájení územního řízení dle § 87 stavebního zákona a § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky účastníků řízení nebyly podány.

V ustanovení § 4 odst. 2 stavební zákon stanoví, že stavební úřad postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební úřad při

zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy. Rovněž podle § 90 stavebního zákona zkoumal, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem obce Blatec, schváleným Zastupitelstvem obce Blatec dne 8.2.2016. Koncepce záměru spočívá v gravitačním odkanalizování splaškových vod ze sídla obce Blatec novými oddílnými splaškovými řady na novou ČOV Blatec, umístěnou jižně od obce, na levém břehu potoka Romza. Koncepce odkanalizování splašků je dle ÚPO založena na umístění nové čistírny odpadních vod na jižním okraji sídla obce, do které se budou odvádět splašky z Blatce, výjma území "Kocandy". Pro umístění této ČOV jsou v ÚP vymezeny zastavitelné plochy 079 – TX (Z05) na levém břehu Romzy, nebo 196 – TX (Z14) na pravém břehu, s tím, že využít je možné pouze jednu z nich. Splašky z Kocandy ÚPD navrhuje svádět do čerpací stanice umístěvané na křížení pozemku parc. č. 455/1 a 456 v k. ú. Blatec a odtud vytlačet na k.ú. Tážaly do stávající splaškové kanalizace ukončené ČOV Kožušany – Tážaly.

Z předloženého záměru vyplývá, že ČOV Blatec je umístěn na severní části pozemku parc. č. 447/48 v k.ú. Blatec, tedy v zastavitelné ploše 079 – TX (Z05) – plochy technické infrastruktury. V této ploše je navrhována i studna a zpevněné plochy pro příjezd k ČOV, které zasahují i sousedící stabilizovanou plochu 083 – DZ (plochy dopravní infrastruktury – železniční). Hlavním využitím plochy TX dle čl. 7.6.1. ÚPD je : pozemky staveb zajišťující odkanalizování obce (např. čistírna odpadních vod). Podmínky prostorového uspořádání zde nejsou stanoveny. V ploše 079 – TX (Z05) je současně, i jako veřejně prospěšná stavba, navrhován sběrový dvůr, jako součást koncepce odpadového hospodářství a využití pro pozemky staveb pro sběr a třídění komunálního odpadu, je druhým hlavním využitím této plochy. Jedním z přípustného využití plochy DS, které neznemožní převládající hlavní využití je, dle ÚPD, například pro pozemky související technické infrastruktury. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že umístění ČOV Blatec, navržené v ploše 079 – TX, včetně oplocení, studny a zpevněných ploch, z části navržených v ploše DZ, je v souladu s Územním plánem obce Blatec. Rovněž rozsah plochy potřebné pro ČOV v rámci plochy 079 – TX (Z05) je takovým, že není zatíženo, či znemožněno využití zbylé části zastavitelné plochy TX pro sběrový dvůr.

Nové řady splaškové kanalizace jsou územním plánem navrhovány v hlavním sídle Blatce do stávajících a nově navrhovaných veřejných prostranstvích, tj. do ulic a po obvodu návsi. Záměr navrhuje nové řady pouze pro odkanalizování stávající zástavby a umístuje je v souladu s koncepcí dle výkresu č. I/02.2. Odchylnou oproti ÚPD je např. vedení řadů z návsi přes pozemky parc. č. 584, st. 1 a 25/1, namísto přes pozemek parc. č. st. 88. Dále pak záměr umístuje řady i do těch veřejných prostranstvích, kde je územní plán nenavrhнул. Tyto odchylky však nelze považovat za rozporné, jelikož podrobnost zobrazení řadů v ÚPO je schématická, koncepční a přesné umístění řadů je nad podrobnost územního plánu.

Z hlediska funkčního využití jsou dotčenými plochami zejména plochy veřejného prostranství – PV, ZV, plochy dopravní infrastruktury silniční – DS, plochy smíšené obytné – SX, plochy občanského vybavení – OM, OV, které se nacházejí v zastavěném či zastavitelném území. Přívod na ČOV je veden přes nezastavěné území, přes plochy zemědělské – NZ. V těchto plochách jsou přípustným využitím vždy pozemky související technické infrastruktury, pokud neznemožní převládající hlavní využití. Výjma ploch PV jsou řady vedeny převážně na okraji ploch, což je předpokladem pro neomezení těchto ploch.

V lokalitě Kocanda jsou nové řady, včetně výtlaku, navrhovány taktéž převážně ve veřejných prostranstvích, v plochách PV, DS, nebo na okrajích ploch smíšeného nezastavěného území – NS, NZ, ploch výroby a skladování – VX.

Umístění čerpací stanice v lokalitě Kocanda je na pozemku parc. č. 300/2, k. ú. Blatec, mimo pozemek parc. č. 300/14, kde je umístěno pouze vedení inženýrských sítí, tzn. že samotný objekt čerpací stanice neztíží ani neznemožní obnovu historické cesty na pozemku parc. č. 300/14, k. ú. Blatec.

Stavba kanalizace a ČOV je kapacitní při navrhovaných parametrech dle projektové dokumentace. Hloubka nádrží a vybraná technologie na ČOV umožňuje připojení i výhledového počtu obyvatel dle platného územního plánu obce Blatec.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům stanoveným vyhláškou č.501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

Toto rozhodnutí je doručováno v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona a §144 správního řádu účastníkům řízení uvedeným v §85 odst.1 a v §85 odst.2 písm.a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v §85 odst.2 písm.b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Okruh účastníků byl stanoven takto:

Žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby,jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci jiných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne. Totéž platí i pro ty osoby, které mají jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo pozemkům. Ve smyslu ustanovení § 1012 občanského zákoníku má vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovole nakládat a jiné osoby z toho vyloučit, přičemž toto územní rozhodnutí o umístění stavby by vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků v sousedství pozemku stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebránilo. Dle ust. § 1012 občanského zákoníku se vlastníku zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

A) Účastníkům územního řízení dle §85 odst.1) stavebního zákona a dotčeným orgánům (doručováno jednotlivě):

- žadatel, zastoupený svým zástupcem:

Obec Blatec, Blatec 81/81, Blatec, 783 75 Dub nad Moravou, v zastoupení: PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, Hranice I-Město, 753 01 Hranice I

- příslušná obec

Obec Blatec, Blatec 81, 783 75 Dub nad Moravou

Obec Kožušany-Tážaly, Tážaly 1, Kožušany-Tážaly, 783 75 Dub nad Moravou

- dotčené orgány

Česká republika-Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
Policie ČR – DI, tř. Kosmonautů 10, 771 38 Olomouc
Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

B) Účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou)

- vlastníci dotčených pozemků a staveb

Ing. JOSEF BABIÁNEK, Blatec 193, 783 75 Dub nad Moravou
ROSTISLAV BABIÁNEK, Blatec 79, 783 75 Dub nad Moravou
PAVLA BUCHTOVÁ, Blatec 107, 783 75 Dub nad Moravou
ALEŠ BUREŠ, Blatec 158, 783 75 Dub nad Moravou
EVA BUREŠOVÁ, Blatec 158, 783 75 Dub nad Moravou
JOSEF DRMOLA, Blatec 180, 783 75 Dub nad Moravou
JANA DRMOLOVÁ, Blatec 180, 783 75 Dub nad Moravou
MONIKA HOLNOVÁ, Blatec 180, 783 75 Dub nad Moravou
JAN KADLEC, Blatec 16, 783 75 Dub nad Moravou
EVA KANĚČKOVÁ, Rožňavská 671/14, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
JOSEF KOPEČEK, Blatec 178, 783 75 Dub nad Moravou
FRANTIŠEK KOVÁŘ, Blatec 165, 783 75 Dub nad Moravou
ZDEŇKA KOVÁŘOVÁ, Blatec 165, 783 75 Dub nad Moravou
JAN KVAPIL, Blatec 28, 783 75 Dub nad Moravou
JAROSLAV MADER, Blatec 107, 783 75 Dub nad Moravou
Bc. JAROSLAV MADER, Blatec 107, 783 75 Dub nad Moravou
ZDENKA MARTINKOVÁ, Blatec 98, 783 75 Dub nad Moravou
ZDENKA PALLOVÁ, Blatec 179, 783 75 Dub nad Moravou
MAREK PARTÍK, Blatec 65, 783 75 Dub nad Moravou
VÁCLAV PARTÍK, Blatec 25, 783 75 Dub nad Moravou
JIŘÍ PROKEŠ, Blatec 179, 783 75 Dub nad Moravou
PAVEL PROKEŠ, Blatec 182, 783 75 Dub nad Moravou
EVA PROKEŠOVÁ, Blatec 182, 783 75 Dub nad Moravou
ZDENKA PROKEŠOVÁ, Blatec 179, 783 75 Dub nad Moravou
VĚRA SLEPÁNKOVÁ, Blatec 27, 783 75 Dub nad Moravou
ALOIS VRÁNA, Blatec 184, 783 75 Dub nad Moravou
NADĚŽDA VRÁNOVÁ, Blatec 184, 783 75 Dub nad Moravou
STANISLAV ZAVADIL, Blatec 109, 783 75 Dub nad Moravou
DANA ZAVADILOVÁ, Blatec 109, 783 75 Dub nad Moravou
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
EUROGEMA CZ, a.s., Blanická 917/19, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
MJMLitovel a.s., Cholínská 1048/19, 784 01 Litovel
MORA VSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Obec Blatec, Blatec 81, 783 75 Dub nad Moravou
Obec Kožušany-Tážaly, Tážaly 1, Kožušany-Tážaly, 783 75 Dub nad Moravou
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/1a 13000 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Lipenská 753/120, 77900 Olomouc
CETIN a. s., Olšanská 6, 130 00 Praha

ČD-Telematika a. s., Pod Táborem, 8a, 190 00 Praha

Účastníci podle §85 odst.2b stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí.

Všichni vlastníci dotčených pozemků a staveb v k. ú. Blatec a Tážaly sousedící s pozemky umísťované stavby

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení územně správního. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu.

Odvolání musí být podle ust. § 82 odst.2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis.

Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)

Doručí se:

- zástupce žadatele + p

1. PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

- příslušná obec

2. Obec Blatec, Blatec 81, 783 75 Dub nad Moravou

3. Obec Kožušany-Tážaly, Tážaly 1, Kožušany-Tážaly, 783 75 Dub nad Moravou

- dotčené orgány

4. Česká republika-Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15

5. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9

6. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

7. Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

8. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

9. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

10. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

11. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

12. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
13. Policie ČR – DI, tř. Kosmonautů 10, 771 38 Olomouc
14. Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
15. Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Ing. Miloš Hlaváček

vedoucí oddělení územně správního

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce +p
Úřední deska obecního úřadu obce Blatec +p - k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu
vyvěšení a sejmutí oznámení
Úřední deska obecního úřadu obce Kozušany – Tážaly - k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu
o datu vyvěšení a sejmutí oznámení
Spis + p

Správní poplatek byl vyměřen podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 17 na 26 500 Kč.

Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst.3) stavebního zákona a §144 správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a úředních deskách obecních úřadů Blatec a Kozušany - Tážaly a způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na Webových stránkách Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu a příslušných obecních úřadů.
Současně prosíme tyto obecní úřady, aby stavebnímu úřadu zaslali zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky

Vyvěšeno dne: 05-01-2018 Sejmuto dne: 22. 1. 2018

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

